linea elettrica ALTA TENSIONE

linea elettrica MT aerea in conduttori nudi

linea elettrica MT in cavo interrato

linea elettrica MT in cavo aereo

fascia di rispetto della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dell'obiettivo di qualità di 3 microT per il campo magnetico (Legge Quadro 36-2001)

SRB telefonia mobile

confine comunale

NOTA: nel caso delle linee MT in cavo aereo ed interrato, non sono state indicate le relative DPA dei 3uT essendo queste di dimensioni tali da non permetterne una visualizzazione in tavola
(la larghezza della fascia laterale per tale tipo di linee vale 1m)

132 kV N° 685

132 kV N° 665

132 kV N° 635

132 kV N° 630

N° 630

WIND FOSSATELLI

VODAFONE LUXEMBURG

TELECOM S.LODOVICO

CAMPAGNOLA EMILIA

RIO SALICETO

Osteriola

S. Lodovico

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNI DI CORREGGIO, SAN MARTINO IN RIO, RIO SALICETO

psc

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

QUADRO CONOSCITIVO

A08.3

campi elettromagnetici

N

SCALA 1:10000

adottato con D.C. n° del

studioALFA

Il tecnico responsabile Geom. Luca Savigni | Il Sindaco | Il Segretario